

Installationskontrolle Trinkwasser

Eigenkontrolle

Grundlagen	<ul style="list-style-type: none">▪ Empfehlungen und Richtlinien des SVGW▪ SVGW Richtlinie W3▪ Stand der Technik
-------------------	--

Objekt	_____

Teil- oder Komplett-Abnahme	_____
Firma	_____
Installateur	_____

Kontrolldatum	_____

Kontrollresultat	
<input type="checkbox"/>	Abnahme ohne Mängel Die Merkpunkte der Abnahmecheckliste sind eingehalten.
<input type="checkbox"/>	Druckprobenprotokoll Die erfolgte Druckprobe war erfolgreich. Das Druckprobenprotokoll liegt bei.

Antrag zur Freigabe
Die Richtigkeit der obigen Angaben wird bestätigt.
Datum: _____ Unterschrift: _____

Abnahmehcheckliste	i.O
Ausführung der Hausinstallationen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Materialien mit SVGW-Zertifizierung oder vergleichbar (Trinkwasserecht) ▪ Zuleitung mit Abstellventil ▪ Hausinstallationen gemäss SVGW Richtlinie W3 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Liegenschaftsbetreiber betreffend Unterhalt und Wartung der Anlage instruiert.	<input type="checkbox"/>
Wartungsheft und Revisionsunterlagen vorhanden.	<input type="checkbox"/>
Merkpunkte	
Keine festen Trinkwasserverbindungen mit Schmutzwasser	<input type="checkbox"/>
Alle Entnahmestellen mit Apparaten. Keine Totleitungen.	<input type="checkbox"/>
Wassererneuerung in der gesamten Anlage gewährleistet.	<input type="checkbox"/>
Leitungsdämmungen vorhanden: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kaltwasser gegen Erwärmung. ▪ Warmwasser gegen Energieverlust gem. Energieverordnung des Kanton ZH. 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Bezeichnungsschilder vorhanden.	<input type="checkbox"/>
Brauch-, Grau- und Regenwasseranlagen auf Rohrleitungen und bei Anschlüssen speziell gekennzeichnet.	<input type="checkbox"/>
Minimale Warmwassertemperaturen: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wassererwärmer 60 °C ▪ Warmwasserentnahmestelle 55°C 	<input type="checkbox"/>
Feinfilter gereinigt. Ersatzpatronen für Betrieb vorhanden.	<input type="checkbox"/>
Heizungsfüllventil mit kurzer Zuleitung und mit eingebautem Rückschlagventil.	<input type="checkbox"/>
Keine feste Verbindung zur Heizungsanlage.	<input type="checkbox"/>
Serviceverträge bei vorhandenen Trinkwasserbehandlung- und Rohrnetztrenneräten abgeschlossen.	<input type="checkbox"/>
Rückflussverhinderer / Systemtrenner (BA / EA / EB / DC) gemäss SVGW W3 / E1 eingebaut und funktionsfähig.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Flüssigkeitskategorie _____ nach SN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Empfohlene jährliche Wartung der Sicherungsarmaturen gemäss SVGW W3 / E1 Kap.10	<input type="checkbox"/>
Bemerkung:	
.....	
.....	